



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району

152020 г. Переславль, ул. Менделеева 47 "а" 6-94-95

Предписание N 101/1/101

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада
«Колосок» Лукьяненко Наталье Ивановне

«02» декабря 2016 года
16 ч. 00 мин.

г. Переславль-Залесский

Лисецкой Мариной Владимировной, старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Переславскому району на основании распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 101 от 15 ноября 2016 г. п.п.1. п.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказа МЧС РФ от 28 июня 2012 г. N 375 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности" с 9 ч.00 мин.«21» ноября 2016 г. по 16 ч.00 мин.«02» декабря 2016 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях и на территории МДОУ «Детский сад «Колосок» и выполнения предписания № 96/1/96 от 20 июля 2016 г., расположенного (ых) по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Московская, д. 117 совместно с заведующей Лукьяненко Н.И.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	НПБ 110-03, НПБ 104-03 (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.61), СП 6.13130.2013 п.4.8 (Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты; средства обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем	01.11.2017 г.	